

## Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania jej przepisy, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi uruchomienia urządzeń wentylacyjnych i wykonania przeglądów okresowych 11 central i automatyki produkcji CLIMA GOLD w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

### Przedmiot zamówienia:

Przeгляд okresowy poniższych central wentylacyjnych:

Lp.	Oznaczenie	Typ urządzenia
1	C5925	Optima Compact-NW-16-L-WP-Hw-We-6335/5250
2	C5926	Optima Compact Monoblock-NW-14M-PWO-Hw-We-4445/4675
3	C5927	Optima Compact Monoblock-NW-14M-LWO-Hw-We-3470/3240
4	C5928	Optima Compact-NW-14-P-WK-Hw-We-4135/1670
5	C5929	Optima Compact-NW-14-P-WO-Hw-We-3365/3365
6	K1521	Opal compact PP 5-L/K-Hw
7	K1522	Opal compact PP 3-P/K-Hw
8	K1523	Opal compact PP 5-L/K-Hw
9	K1524	Opal compact PP 4-L/K-Hw
10	K1525	Opal compact PP 2-L/K-Hw
11	K1526	Opal compact PP 5-P/K-Hw

Oraz usług:

- dostawa i wymiana filtrów
- sprawdzenie stanu technicznego central, ich zamocowania oraz wypoziomowania,
- sprawdzenie stanu odkraplaczy,
- oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,
- kontrola i ew. czyszczenie wymienników ciepła (nagrzewnice, chłodnice, wymienniki powietrze-powietrze)
- sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,
- sprawdzenie osadzenia filtrów, stanu włókniny filtracyjnej,
- sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych,
- sprawdzenie stanu zespołów wentylatorowych, kontrola parametrów pracy.
- kontrola stanu rozdzielnic
- kompleksowe sprawdzenie okablowania centrali
- kontrola presostatów, czujników termicznych, kapilary i czujnika antyfrost
- sprawdzenie podłączenia i pomiar prądów silników wentylatorów
- sprawdzenie podłączenia i sygnału siłowników przepustnic
- sprawdzenie reakcji poszczególnych podzespołów na sygnał sterownika

## Wymagania

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Zleceniodawca stawia wymóg udzielenia gwarancji na okres 5 lat (60 miesięcy) liczonej od daty sprzedaży.

## Okres realizacji zamówienia.

do 31.08.2021 r

## Warunki płatności.

Zleceniodawca przewiduje płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku przez Zleceniobiorcę.

Rozliczenia między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą będą prowadzone w Polskich Złotych.

## Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium:

**Cena** **-100%**

Kryterium „cena” podlega ocenie w skali od 1 do 100,00 pkt.

Do obliczenia ilości przyznanych punktów zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktów oferty ocenianej =  $\frac{\text{najniższa oferowana cena w zł}}{\text{cena w zł oferty badanej}} \times 100,00 \text{ pkt.}$

## Osoby do kontaktu:

### **W zakresie przedmiotu zamówienia:**

Pan Michał Gacek - Kierownik Warsztatu w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim,

tel. (44) 724 56 41 w godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

### **W zakresie procedur formalnych:**

Pani Agnieszka Kotarska - Główny księgowy ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, tel. (44) 724 56 41 wew. 18 w godz. 8<sup>00</sup>- 16<sup>00</sup>

## Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

**Ofertę proszę złożyć do dnia 20.08.2021 do godz.10.00 w siedzibie zamawiającego ul. Legionów 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres poczty mailowej zsp3tm@op.pl**

**DYREKTOR**  
  
**mgr Katarzyna Banaszczyk**